



# Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

## Retningslinjer vedrørende plassering av containere i TBRTs kommuner

Mange påsatte branner starter i avfallscontainere som er dårlig sikret. Brann i containere kan få meget stor konsekvens hvis containeren ikke er forsvarlig plassert. Riktig plassering og type container er av vesentlig betydning for å forhindre branttilløp og minimalisere risikoen for brannspredning til eventuell nærliggende bygning.

Med bakgrunn i ovenstående er det viktig at containere er utført i stål eller annet ubrennbart materiale.

Containerer må ikke plasseres over kumlokk med brannventiler for uttak for slokkevann eller er til alvorlig hinder for fremkommeligheten til utrykningskjøretøy.

Det henvises til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-1.



### Åpen container

Åpen container beregnet for bruk til brennbart innhold, skal plasseres **minst 5 meter** fra:

- bygningsfasade med brennbar kledning (typisk trefasade)
- lysåpninger (vindu, dører, ventilasjonsåpninger)
- takutstikk eller lignende

Åpen container kan plasseres **nærmere enn 5 meter** hvis:

- containeren har kontinuerlig tilsyn
- containeren ikke forlates før den er tømt/fjernet før arbeidet/dagen avsluttes

Fuller containere skal tømmes snarest mulig og senest ved arbeidets slutt.

### Lukket container

Alternativt kan containere plasseres **nærmere enn 5 meter** uten tilsyn hvis containeren har lokk i ubrennbart materiale som er forsvarlig lukket og låst.

