



Ettersyn og vedlikehold, internt

SAMLESKJEMA

Egenkontroll av tekniske brannverntiltak bør skje med minst den hyppighet som er anbefalt i skjemaet under. Vedlagte skjema kan benyttes under egenkontrollen.

Egenkontroll foretas, kontrollskjema fylles ut og signeres. Eventuelle feil utbedres, dette signeres også for i kontrollskjemaet. Samleskjema signeres dersom forholdet er funnet i orden. Ved registrerte feil, utbedres disse før samleskjemaet signeres.

Ansvarlig brannvernleder er ansvarlig for at egenkontroll utføres og at nødvendige utbedringer iverksettes.

Forhold	Frekvens	Godkjent: dato/signatur
Rømningsveier	Månedlig	
Branndører	Månedlig	
Brannalarmanlegg	Månedlig	
Husbrannslanger	Kvartalsvis	
Håndslukkeapparater	Kvartalsvis	
Ledesystem	Månedlig	
Sprinkleranlegg	Månedlig	
Røykventilasjon	Kvartalsvis	
Potensielle startbrannkilder	Månedlig	

